



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ Архангельской области

ул. Попова, 17, каб. № 86, г. Архангельск, 163000

тел./факс (8182) 21-57-18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240

по делу об административном правонарушении

« 27 » октября 2010 г.

г. Архангельск
(место расположения)

Заместитель руководителя инспекции **Белов Андрей Валерьевич**,

рассмотрев протокол № А-047-03/258 от 12.10.2010г. и материалы дела об административном правонарушении, предусмотренным статьей 7.22 КоАП РФ, в отношении ООО «Архангельская Управляющая компания»

Юридический адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Шубина, д. 30.

Банковские реквизиты: р/с 40702810104000103563 Банк Арх. ОСБ № 8637

БИК 041117601 ИНН 2901146979 КПП 290101001

Телефон 23-61-84 Телефакс

Законный представитель юридического лица директор Копатин А.В.

Привлекался к административной ответственности 29.01.2010-адм. штраф 40000 руб.

УСТАНОВИЛ:

Государственной жилищной инспекцией Архангельской области по коллективному обращению жителей дома № 22 по ул. Шабалина в г. Архангельске проведена проверка содержания и эксплуатации указанного дома.

В ходе проведения данной проверки выявлены многочисленные нарушения в содержании и эксплуатации вышеуказанного жилого дома (акт № А-047-05/521 от 11.10.2010г.) и установлено, что ООО «Архангельская Управляющая Компания» ненадлежащим образом осуществляет содержание данного дома и нарушены Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 (далее – Правила).

Данные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов), в отношении ООО «Архангельская Управляющая Компания».

По результатам проведенной проверки возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов), в отношении ООО «Архангельская Управляющая Компания».

В соответствии со ст. 23.55 КоАП РФ дело рассмотрено заместителем руководителя государственной жилищной инспекции Архангельской области.

Рассмотрение дела об административном правонарушении назначено на 19 октября 2010 года. Законный представитель ООО «Архангельская Управляющая Компания» извещен о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении ненадлежащим образом (материалы дела имеются сведения о получении определения № А-047-07/217 от 12.10.2010 года).

На рассмотрение дела законный представитель ООО «Архангельская Управляющая Компания» не прибыл, у важительной причины не явился не представил, ходатайство об отложении рассмотрения дела от него не поступало.

При данных обстоятельствах дело рассмотрено в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности.

Изучив материалы дела, заместитель руководителя инспекции полагает, что в действиях ООО «Архангельская Управляющая Компания» усматривается состав

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов).

В соответствии с частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, по договору управления много квартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственнику в помещениях в много квартирном доме, в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по наименованию содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления много квартирным домом деятельность.

Согласно пункту 12 Правил содержания общего имущества в много квартирном доме собственники помещенийправе самостоитељно совершать действия по содержанию и ремонту общего имущества или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества (далее соответственно - услуги, работы) с учетом выбранного способа управления много квартирным домом.

Согласно подпункту а) пункта 16 Правил содержания общего имущества в много квартирном доме наименование содержания общего имущества обеспечивается собственниками помещений путем заключения договора управления много квартирным домом с управляющей организацией - в соответствии с частью 5 статьи 161 и статьей 162 Жилищного кодекса РФ.

Для собственников жилых помещений дома № 22 по ул. Шабалина в г. Архангельске, управляющей организацией является ООО «Архангельская Управляющая Компания».

В соответствии с пунктом 2.3.1 Устава ООО «Архангельская Управляющая Компания» предметом деятельности Общества является управление эксплуатацией жилого фонда.

При выполнении данных работ ООО «Архангельская Управляющая Компания» обязано руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, в частности, нормативными документами, регламентирующими эксплуатацию жилищного фонда – Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170.

Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, техническим регулированием, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:

- соблюдение характера надежности и безопасности много квартирного дома;
- безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;
- соблюдения законных интересов собственников в помещениях, а также иных лиц;
- постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого имущества, входящего в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в много квартирном доме.

Таким образом, ООО «Архангельская Управляющая Компания» является лицом, ответственным за содержание жилого дома № 22 по ул. Шабалина в г. Архангельске.

Согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда организация ответственна за содержание жилищного фонда должна обеспечить:

согласно пункту 2.6.13. правила В лепний период должны быть проведены следующие работы:

а) по котельным - ревизия арматуры и оборудования приборов КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики, устранения щелей в обмуровке котлов и дымоходов, подогрева и контингент операторов и осуществлен завоз топлива: твердого - в расчете 70% потребности в отопительном сезоне, жидкого - по наличию складов, но не менее среднемесечного запаса. Расчет потребного количества топлива следует производить в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Хранение топлива следует производить в соответствии с установленными требованиями;

б) по тепловым сетям - промывка систем, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений канюков, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях);

в) по тепловым пунктам - ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.);

г) по системам отопления и горячего водоснабжения - ревизия кранов и другой запорной арматуры расширительей и воздухообзорникою, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарныхузлов. При наличии непрогрева радиаторов следует пропустить их гидропневматическую промывку. По окончании всех ремонтных работ весь комплекс устройств по тепло снабжению подлежит эксплуатационной наладке во время пребывания;

д) по уборочной технике и инвентарю для дворнико - по верка, ремонт, замена;

е) завоз песка для посыпки тротуаров (из расчета не менее 3 м³ на 1 тыс. м² уборочной площади) и соли (из расчета не менее 3 - 5% массы песка) или ее заменителя;

ж) разъяснение памятникам, арендаторам и собственникам жилых и нежилых помещений правил подготавливания жилых зданий к зиме (установка уплотняющих прокладок в притворах южных и дверных проемов, замена разбитых стекол и т.д.);

з) наличие первичных средств по пожаротушению.

согласно пункту 3.2.2. правил Организации по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

исправное состояние строительных конструкций, отопительных приборов и трубопроводов, расположенных на лестничных клетках;

требуемое санитарное состояние лестничных клеток;

нормативный температурно-влажностный режим на лестничных клетках.

согласно пункту 4.1.7. правил Просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостках и тротуарах, необходимо заделывать материалами, аналогичными покрытию: битумом, асфальтом, мастикой или мягкой пленкой с предварительной очисткой предварительных мест и подсыпкой песком.

согласно пункту 4.4.15. правил Заделка разрушенных мест в цементных, мозаичных и асфальтовых полах должна производиться слоями той же толщины и из тех же материалов, что и ранее уложенные полы. По верхность основания под полы должна быть прочной, насыщенной, очищенной от пыли, а также уплотненной (под асфальтовые полы основание не уплотняется).

Отремонтированные места цементных полов на вторые сутки следует закаленить цементом.

согласно пункту 4.6.1.23. правил Очистка кровли от мусора и грязи производится дважды в год: весной и осенью.

Удаление наледей и сосулек - по мере необходимости.

Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением:

желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком;

снежных навесов на всех видах кровель, снежных навесов и наледи с балюнов и козырьков.

Крышу с наружным водостоком необходимо периодически очищать от снега (не допускается накопление снега слоем более 30 см; при оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине).

Очистку снега с пологоскатных железобетонных крыши с внутренним водостоком необходимо производить только в случае протечек на отдельных участках.

согласно пункту 4.7.7. правил правил Заполнения оконных и дверных проемов, подвергшиеся значительной износу (вследствие гниения, коробления, разрушения вузлов и т.п.), должны заменяться новыми, проантисептированными аналогичной конструкцией и формы с одинаковыми приборами. Все поверхности, соприкасающиеся с каменными стенами, должны быть изолированы.

согласно пункту 4.8.1. правил Неисправное состояние лестниц (коррозия металлических юсиров, повышенные прогибы площадок и маршей, неплотное прилегание площадок и маршей к стенам, трещины, выбоины, отслоение пола в лестничных площадках и ступенях, углубления в ступенях от истирания, ослабление крепления ограждений, поручней и предохранительных сеток, повреждение перил, загнивание древесины, недостаточная прочность креплений тетив к подюсурным балкам и т.п.) следует устранять по мере их появления и не допускать дальнейшего разрушения.

согласно пункту 4.8.7. правил Пришедшие в ветхое состояние тетивы, покрытия лестничных площадок, ступени и поврежденные части ограждений необходимо заменять, а расшивавшиеся ограждения укреплять.

согласно пункту 4.8.14 правил должно быть исправлено остекление; наличие фурнитуры на окнах и дверях (ручки, скобяники), освещение лестничной клетки;

согласно пункту 5.2.12. правил Персонал организаций по обслуживанию жилищного фонда должен систематически в течение отопительного сезона производить контроль за работой систем отопления.

согласно пункту 5.2.22. правил Трубопроводы и арматура систем отопления, находящиеся в неотапливаемых помещениях, должны иметь тепловую изоляцию, исправность которой необходимо проверять не реже двух раз в год.

согласно пункту 5.6.2. правил Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию:

шкафов в вводных и вводно-распределительных устройствах, начиная с входных зажимов в питающих кабелях или от вводных изолаторов на зданиях, питавшихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контролией управления;

внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприменений в общедомовых помещениях;

этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков в энергии;

осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, подъездных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, у мусоросбросов и мусороуборников, в подвалах и технических подпольях, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях, принадлежащих организациям по обслуживанию жилищного фонда;

силовых и осветительных установок, автоматизации ютальных и установок автоматизации ютальных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений, находящихся в балансе организации по обслуживанию жилищного фонда;

электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов (если они имеются);

автоматически запирающихся устройств (АЗУ) дверей дома.

согласно пункту 5.6.6. правил Организации по обслуживанию жилищного фонда, обслуживающей электрооборудование с жилого дома, обязаны:

обеспечивать нормальную, безаварийную работу силовых, осветительных установок оборудования автоматизации;

обеспечивать запрограммированные уровни искусственного освещения общедомовых помещений;

осуществлять мероприятия по рациональному расходованию электроэнергии, по снижению расхода электроэнергии, сокращению затрат времени на осмотр и ремонт оборудования, повышению срока службы электрооборудования и электрических сетей;

обеспечивать и контролировать работу способность систем автоматического включения выключения электрооборудования;

контролировать использование в осветительных приборах коридоров, лестничных касеток, подъездов и других общедомовых помещениях ламп с установленной мощностью, не превышающей требуемой по условиям овещественности;

недопускать нарушения графика в работе электрооборудования;

в насосных установках применять электродвигатели требуемой мощности;

осуществлять очистку от пыли и грязи окон, потолочных фонарей и светильников на лестничных касетках в сроки, определяемые ответственным за электрохозяйство в зависимости от местных условий, чистку светильников следует, как правило, совмещать с очередной сменой перегоревших ламп и стартеров, с заменой вышедших из строя отражателей, рассеивателей и других элементов светильников;

при выявлении неисправностей, угрожающих целостности электрооборудования дома или системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, пожарной безопасности, исправности бытовых электро приборов, компьютеров, телевизоров и радиоаппаратуры немедленно отключить неисправное оборудование или участок сети до устранения неисправности;

немедленно сообщать в энергоснабжающую организацию об авариях в системе внутридомового электроснабжения, связанных с отключением питавших линий и/или несообщением параметров подающейся электрической энергии;

принимать меры по предупреждению повреждений электрической сети, приводящих к нарушению режима ее функционирования, с целью предотвращения повреждений бытовых электро приборов, юмпьютеров и радиоаппаратуры;

согласно пункту 5.8.3. правил Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать:

а) устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорно-регулирующей арматуры, срывов гидравлических затворов, гидравлических ударов (при проникновении воздуха в трубопроводы), засоров в местах соединения труб, дефектов в гидравлических затворах санитарных приборов и негерметичности стыков в соединениях в системах канализации, обмерзания отводов в канализационных вытяжках и т.д. в установленные сроки;

а) уборку, мойку и дезинфекцию загрузочных ящиков;

б) очистку, промывку и дезинфекцию внутренней поверхности стволов мусоропровода;

в) своевременную замену заполненных контейнеров под стволами мусоропровода в наружное;

г) вывоз контейнеров с отходами с места перегрузки в мусорозор;

д) очистку и мойку мусоросборных камер и нижнего конца ствола мусоропровода с шифером;

е) профилактический осмотр всех элементов мусоропровода;

устранение засоров.

В соответствии со статьей 20 ЖК РФ, пунктом 39 Правил содержания общего имущества в много квартирном доме, государственный контроль за содержанием общего имущества осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Государственным жилищным инспектором Владиславом Н.А. в присутствии представителя ООО «Архангельская Управляющая Компания» Кочневой Ю.Н. 11 октября 2010 года проведена проверка содержания и эксплуатации жилого дома № 22 по ул. Шабалина.

Согласно акту (№ А-047-05/521 от 11 октября 2010 года) данной проверки выявлены следующие нарушения:

- неисправность системы отопления лестничных касеток I – VI подъездов (отопление в лестничных касетках отсутствует);

- неисправность электроустановочных приборов в тамбурах входа в I, III, IV, VI подъезды, в лестничной клетке III п. с 1 по 9 этажи, IV п. – 1, 9 эт., V п. – 2 эт., (освещение отсутствует);

- отсутствует крышка на распределительной коробке в лестничной клетке IV подъезда на 9 этаже;

- неисправность крепления металлического ограждения южного проема в лестничных касетках III п. – 4 эт., III п. – 6 эт., IV п. – 5 эт. (решетки не закреплены);

- неисправность наружного заполнения южного проема в лестничной касетке III п. – 4 эт., IV п. – 5 эт.;

- неисправность внутреннего заполнения южного проема в лестничной касетке IV п. – 5 эт.;

- неисправность конструкции пола в тамбуре входа в III подъезд, площадки I-го этажа в VI подъезде;

- неисправность трубопроводов в канализации (канализационной вытяжки) во II подъезде на 9 этаже в районе квартиры № 78 (следы протечек);

- отсутствует тепловая изоляция трубопроводов в отопления и горячего водоснабжения в помещениях техподполья;

- засор ствола мусоропровода в V п. до 5-го этажа;

- не произведена мойка и дезинфекция загрузочных ящиков;

- наличие битого стекла мусорных ящиков входа в I – VI подъезды;

- затопление помещения теплого узла;

- закламленность техподполья в районе IV – V подъездов;

- неисправность отмостки по периметру здания – требуется проведение капитального ремонта.

Сроки устранения выявленных нарушений согласно Приложению № 2 Правил и Приложению В ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги» составляют от 1 до 5 суток.

В силу части 1 статьи 15 КоАП РФ, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлено его вина.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлены административная ответственность.

Согласно пункту 42 Правил содержания общего имущества в много квартирном доме, управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении много квартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за нарушение содержания общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении установлено, что ООО «Архангельская Управляющая Компания», будучи обязанным организовать и строго контролировать содержание жилого дома № 22 по ул. Шабалина в строгом соответствии с установленными правилами и нормами, данную обязанность не выполнило, вследствие чего нарушило пункты 2.6.13, 3.2.2, 4.1.7, 4.4.15, 4.6.123, 4.7.7, 4.8.1, 4.8.7, 4.8.14, 5.2.12, 5.2.22, 5.6.2, 5.6.6, 5.8.3, 5.9.10, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

Таким образом, вина ООО «Архангельская Управляющая Компания» в нарушении правил содержания жилого дома № 22 по ул. Шабалина в г. Архангельске установлены материалами дела (протокол № А-047-03/258 от 12 октября 2010 года, акт № А-047-05/521 от 11.10.2010 г., коллективное обращение жителей дома № 22 по ул. Шабалина и др.).

В силу статьи 7.22 КоАП РФ нарушение лицами, ответственными за содержание и ремонт жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых

7
домов влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей.

Учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, данные о лице, привлекаемом к административной ответственности, заместитель руководителя инспекции считает возможным наложить на ООО «Архангельская Управленческая Компания» штраф в минимальном размере, т.е. 40 000 (сорок тысячи) рублей.

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 7.22, 23.55, 29.6, 29.7, 29.9, 29.10 КоАП РФ, заместитель руководителя государственной жилищной инспекции Архангельской области

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Архангельская Управленческая Компания» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 КоАП РФ, и подвергнуть административному штрафу в размере 40000 рублей.

Постановление может быть обжаловано нарушителем или его законным представителем в течение 10 дней со дня получения копии постановления вышеупомянутому должностному лицу либо в суд по месту рассмотрения дела.

Согласно п. 1 статьи 25.1. КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Административный штраф должен быть внесен не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу в бюджет муниципального образования по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа.

Реквизиты получателя штрафа:
УФК по Архангельской области (Государственная инспекция Архангельской области)
ИНН 2926000555 КПП 290101001
р/сн 4010181050000010003 ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области
БИК 041117001 ОКАТО 1140100000

Код дохода 390 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, начисляемых в бюджет городских округов».

Неуплата административного штрафа в установленный КоАП РФ срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

При неуплате административного штрафа, административный штраф будет взыскан принудительно в порядке:

Документ, подтверждающий уплату административного штрафа, представить по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17, каб. 86.

МП
За местный
руководителя инспекции



А.В. Белов
(подпись)
(фамилия имя отчество)

8
Копия постановления № 240 от « 27 » октября 2010 г.

по делу об административном правонарушении
отправлена по почте 29 ОКТ 2010

Постановление вступило в законную силу « ____ » 2010 г.

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. №229 - ФЗ в течение одного года со дня вступления в законную силу.