

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №194
о назначении административного наказания

г. Архангельск

10 мая 2011 года

Я, главный государственный инспектор Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов
(должность, Ф.И.О., государственного инспектора ГПН)

г. Архангельска по пожарному надзору **Маркина Ирина Константиновна**
Рассмотрев 10 мая 2011 г. в 16 час. 00 мин. по адресу: г. Архангельск, ул. Красных партизан, 41 протокол об административном правонарушении №194 от 29 апреля 2011 года и материалы на юридическое лицо ООО «Деревянный город»

Юридический адрес: 163020, г. Архангельск, ул. Красных Партизан, д.12, корп.1, оф.10
Юридический адрес

Фактический адрес: 163020, г. Архангельск, ул. Красных Партизан, д.12, корп.1, оф.10
Фактический адрес

Иные сведения о юридическом лице: **ИНН 2901179220, КПП 290101001, р/сч. 40702810304000004857 в Архангельском ОСБ № 8637 БИК 041117601**

В лице законного представителя: **генерального директора Митькина Андрея Петровича, действующего на основании приказа № л от 12.01.2010 г.**

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства:

«29» апреля 2011 года в 10 часов 00 мин. в ходе внеплановой выездной проверки с целью надзора за исполнением предписаний ГПН № 43/1/1-384 от 30 апреля 2010 года по устранению нарушенных требований пожарной безопасности, по адресам: г. Архангельск, ул. Адмиралтейская д.14, ул. Бел. Флотилии д.2, ул. Бел. Флотилии д.6, ул. Бел. Флотилии д.6, корп.1, ул. Валявкина д.5, ул. Валявкина д.14, ул. Валявкина д.18, ул. Валявкина д.34, ул. Валявкина д.41, ул. Г.Иванова д.12, ул. Г.Иванова д.14, ул. Депутатская д.13, ул. Закемовского д.20, ул. Закемовского д.22, ул. Закемовского д.24, ул. Закемовского д.26, ул. Закемовского д.29, ул. Закемовского д.31, ул. Катарина д.3, ул. Катарина д.4, ул. Катарина д.5, ул. Катарина д.6, ул. Катарина д.7, ул. Катарина д.9, ул. Кемская д.4, ул. Кемская д.5, ул. Кемская д.6, ул. Кемская д.7, ул. Кемская д.9, ул. Кемская д.11, ул. Кемская д.13, ул. Корпусная д.3, ул. Корпусная д.4, ул. Корпусная д.5, ул. Корпусная д.6, ул. Корпусная д.7, ул. Корпусная д.8, ул. Корпусная д.9, ул. Корпусная д.10, ул. Корпусная д.10, корп.1, ул. Корпусная д.11, ул. Краснофлотская д.35, ул. Краснофлотская д.41, ул. Краснофлотская д.45, ул. Кузнечевская д.17, ул. Кузнечевская д.20, ул. Левачева д.8, ул. Левачева д.10, ул. Литейная д.3, ул. Литейная д.4, ул. Литейная д.6, ул. Литейная д.7, ул. Литейная д.8, ул. Литейная д.9, ул. Литейная д.10, ул. Литейная д.10, корп.1, ул. Литейная д.11, ул. Литейная д.13, ул. Литейная д.15, ул. Литейная д.17, ул. Маяковского д.50, ул. Маяковского д.54, корп.1, ул. Маяковского д.56, ул. Маяковского д.58, ул. Маяковского д.60, ул. Михайловой д.4, ул. Михайловой д.9, ул. Прокашева д.3, ул. Прокашева д.21, ул. Суханова д.2, ул. Терехина д.42, ул. Терехина д.51, ул. Терехина д.52, ул. Терехина д.57, ул. Терехина д.58, ул. Терехина д.59, ул. Терехина д.60, ул. Терехина д.69, ул. Терехина д.71, ул. Фрезерная д.5, ул. Фрезерная д.7, ул. Фрезерная д.9, ул. Фрезерная д.11, пер. Широкий д.7, ул. Шилова д.5, ул. Шилова д.31, ул. Ярославская д.14, ул. Ярославская д.16, ул. Ярославская д.18, ул. Ярославская д.30 установлено, что юридическое лицо ООО «Деревянный город» нарушило требования пожарной безопасности (Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, утверждены Приказом МЧС России № 313 от 18.06.2003 года, зарегистрированы в Минюсте России 27.06.2003 г., регистрационный номер № 4838), а именно:

Ул. Адмиралтейская, 14

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60
- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (разрушено крыльцо)

ИИ 185

Входящий № 106
от «17» 05 2011 г.

ППБ 01-03 п.51

Ул. Бел. Флотилии, 2

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

Ул. Бел. Флотилии, 6

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

Ул. Бел. Флотилии, 6, кори.1

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

Ул. Валявкина, 5

- Не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (разрушено крыльцо) ППБ 01-03 п.51

Ул. Валявкина, 14

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60
- Допускается загромождение эвакуационных путей различными материалами (строительный мусор) ППБ 01-03 п.53
- Не остеклены окна чердака ППБ 01-03 п.44
- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40
- Монтаж электрических сетей выполнен с нарушением требований нормативных документов по электроэнергетике (не зарыта соединительная коробка) на втором этаже ППБ 01-03 п.57 (ПУЭ п.2.1.26)

Ул. Валявкина, 18

- Допускается эксплуатация неисправных отопительных печей (дымовые трубы разрушены выше уровня кровли) ППБ 01-03 п.65
- Не остеклены окна чердака ППБ 01-03 п.44

Ул. Валявкина, 34

- Монтаж электрических сетей выполнен с нарушением требований нормативных документов по электроэнергетике (соединения токоведущих жил электропроводов выполнены при помощи скруток) на втором этаже ППБ 01-03 п.57 (ПУЭ п.2.1.21)
- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

Ул. Валявкина, 41

- Не остеклены окна чердака ППБ 01-03 п.44
- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44

Ул. Г.Иванова, 12

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Допускается эксплуатация неисправных отопительных печей (дымовые трубы выше кровли разрушены) ППБ 01-03 п.65

Ул. Г.Иванова, 14

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

Ул. Закемовского, 20

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

- Допускается загромождение эвакуационных путей различными материалами ППБ 01-03 п.53

Ул. Закемовского, 22

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Ул. Закемовского, 24

Ул. Кузнечевская, 17

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
Ул. Кузнечевская, 20

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
Ул. Левачева, 8

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Допускается устройство кладовой в лестничной клетке ППБ 01-03 п.40
Ул. Левачева, 10

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
Ул. Маяковского, 50

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Не остеклены окна чердака ППБ 01-03 п.44

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении
ППБ 01-03 п.40

Ул. Маяковского, 54, корп. I

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией
светильника ППБ 01-03 п.60

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении
ППБ 01-03 п.40

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

Ул. Маяковского, 56

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией
светильника ППБ 01-03 п.60

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении
ППБ 01-03 п.40

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

Ул. Маяковского, 58

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

Ул. Маяковского, 60

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией
светильника ППБ 01-03 п.60

Ул. Прокашева, 3

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении
ППБ 01-03 п.40

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

- Допускается эксплуатация неисправных отопительных печей (дымовые трубы в чердачном по-
мещении имеют прогары, трещины, разрушены выше уровня кровли) ППБ 01-03 п.65

- В чердачном помещении допущена установка встроенного помещения ППБ 01-03 п.40

Ул. Прокашева, 21

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении
ППБ 01-03 п.40

- Допускается загромождение эвакуационных путей второго этажа различными материалами.
ППБ 01-03 п.53

Ул. Терехина, 42

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении
ППБ 01-03 п.40

- Не остеклены окна чердака ППБ 01-03 п.44

Ул. Терехина, 51

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией
светильника ППБ 01-03 п.60

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении
ППБ 01-03 п.40

Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Ул. Закемовского, 26

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Ул. Закемовского, 29

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника на входе и в подъездах ППБ 01-03 п.60
- Монтаж электрических сетей выполнен с нарушением требований нормативных документов по энергоэнергетике (соединения токоведущих жил электропроводов выполнены при помощи скруток) на втором этаже ППБ 01-03 п.57 (ПУЭ п.2.1.21)
- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

Ул. Закемовского, 31

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40
- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

Ул. Катарина, 3

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40
- Не остеклены окна чердака ППБ 01-03 п.44
- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

Ул. Катарина, 4

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40
- Не остеклены окна чердака ППБ 01-03 п.44

Ул. Катарина, 5

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40
- Не остеклены окна чердака ППБ 01-03 п.44
- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

Ул. Катарина, 6

- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40
- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40
- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

Ул. Катарина, 7

- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40
- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Ул. Катарина, 9

- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40
- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40
- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

Ул. Краснофлотская, 35

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Не остеклены окна чердака ППБ 01-03 п.44

Ул. Краснофлотская, 41

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

Ул. Краснофлотская, 45

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Ул. Депутатская, д.13

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60
- Монтаж электрических сетей выполнен с нарушением требований нормативных документов по электроэнергетике (не зарыта соединительная коробка) ППБ 01-03 п.57 (ПУЭ п.2.1.26)

Ул. Кемская, д.4

- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40
- Монтаж электрических сетей выполнен с нарушением требований нормативных документов по электроэнергетике (соединения токоведущих жил электропроводов выполнены при помощи скруток в электрощитке) ППБ 01-03 п.57 (ПУЭ п.2.1.21)
- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44
- Эксплуатация электрических сетей осуществляется с нарушением требований нормативных документов по электроэнергетике (электропровода не очищены от пыли) ППБ 01-03 п.57

Ул. Кемская, д.5

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40
- Эксплуатация электрических сетей осуществляется с нарушением требований нормативных документов по электроэнергетике (электропровода не очищены от пыли) ППБ 01-03 п.57

Ул. Кемская, д.6

- Допускается эксплуатация неисправных отопительных печей (дымовые трубы в чердачном помещении имеют прогары, трещины, разрушены выше уровня кровли) ППБ 01-03 п.65
- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40
- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60
- Эксплуатация электрических сетей осуществляется с нарушением требований нормативных документов по электроэнергетике (электропровода не очищены от пыли) ППБ 01-03 п.57

Ул. Кемская, д.7

- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44
- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60
- Эксплуатация электрических сетей осуществляется с нарушением требований нормативных документов по электроэнергетике (электропровода не очищены от пыли) ППБ 01-03 п.57

Ул. Кемская, д.9

- Монтаж электрических сетей выполнен с нарушением требований нормативных документов по электроэнергетике (не зарыта соединительная коробка) ППБ 01-03 п.57 (ПУЭ п.2.1.26)
- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60
- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44
- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40
- Допускается загромождение эвакуационных путей различными материалами (строительный мусор) ППБ 01-03 п.53
- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Ул. Кемская, д.11

- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40
- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44
- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40
- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией

Ул. Терехина, 52

Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

- Не остеклены окна чердака ППБ 01-03 п.44

Ул. Терехина, 57

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40
- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

Ул. Терехина, 58

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

Ул. Терехина, 59

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Монтаж электрических сетей выполнен с нарушением требований нормативных документов по электроэнергетике (не зарыта соединительная коробка) ППБ 01-03 п.57 (ПУЭ п.2.1.26)
- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Ул. Терехина, 60

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Допускается эксплуатация неисправных отопительных печей (дымовые трубы в чердачном помещении имеют трещины, разрушены выше уровня кровли) ППБ 01-03 п.65
- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Ул. Терехина, 69

- Допускается устройство кладовой в лестничной клетке ППБ 01-03 п.40
- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Ул. Терехина, 71

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Ул. Шилова, 5

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40
- Допускается эксплуатация неисправных отопительных печей (дымовые трубы в чердачном помещении имеют трещины, разрушены выше уровня кровли) ППБ 01-03 п.65
- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Не остеклены окна чердака ППБ 01-03 п.44

Ул. Шилова, 31

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40
- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40

Ул. Ярославская, 14

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Ул. Ярославская, 16

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Ул. Ярославская, 18

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Ул. Ярославская, 30

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60
- Монтаж электрических сетей выполнен с нарушением требований нормативных документов электроэнергетике (соединения токоведущих жил электропроводов выполнены при помощи скруток) ППБ 01-03 п.57 (ПУЭ п.2.1.21)
- Не обеспечено соблюдение проектных решений и требования нормативных документов пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (разрушено крыльцо) ППБ 01-03 п.51

Ул. Корпусная, д.10, корп.1

- Допускается устройство кладовой в лестничной клетке ППБ 01-03 п.40
- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60
- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44
- Эксплуатация электрических сетей осуществляется с нарушением требований нормативных документов по электроэнергетике (электропровода не очищены от пыли) ППБ 01-03 п.57

Ул. Корпусная, д.11

- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44
- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

Ул. Литейная, д.3

- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44
- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Ул. Литейная, д.4

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60
- Допускается использование поврежденного выключателя ППБ 01-03 п.60
- Ул. Литейная, д.6
- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

Ул. Литейная, д.7

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60
- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40

Ул. Литейная, д.8

- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40
- Допускается загромождение эвакуационных путей различными материалами (строительный мусор) ППБ 01-03 п.53
- Допускается устройство кладовой в лестничной клетке ППБ 01-03 п.40

Ул. Литейная, д.9

- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40

Ул. Литейная, д.10

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74
- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40

Ул. Литейная, д.10, корп.1

- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40

Ул. Литейная, д.11

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60
- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40
- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44
- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Светильника ППБ 01-03 п.60

Допускается эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией ППБ 01-03 п.60

Ул. Кемская, д.13

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40

- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

- Эксплуатация электрических сетей осуществляется с нарушением требований нормативных документов по электроэнергетике (электропровода не очищены от пыли) ППБ 01-03 п.57

Ул. Корпусная, д.3

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

- Допускается устройство кладовой в лестничной клетке ППБ 01-03 п.40

Ул. Корпусная, д.4

- Допускается эксплуатация неисправных отопительных печей (дымовые трубы в чердачном помещении имеют прогары, трещины, разрушены выше уровня кровли) ППБ 01-03 п.65

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

- Допускается устройство кладовой в лестничной клетке ППБ 01-03 п.40

Ул. Корпусная, д.5

- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40

- Допускается загромождение эвакуационных путей различными материалами (строительный мусор) ППБ 01-03 п.53

Ул. Корпусная, д.6

- Допускается устройство кладовой в лестничной клетке ППБ 01-03 п.40

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44

Ул. Корпусная, д.7

- Допускается эксплуатация неисправных отопительных печей (дымовые трубы в чердачном помещении имеют прогары, трещины, разрушены выше уровня кровли) ППБ 01-03 п.65

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

- Допускается устройство кладовой в лестничной клетке ППБ 01-03 п.40

- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44

Ул. Корпусная, д.8

- Допускается устройство кладовой в лестничной клетке ППБ 01-03 п.40

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Ул. Корпусная, д.10

- Допускается эксплуатация неисправных отопительных печей (дымовые трубы в чердачном помещении имеют прогары, трещины, разрушены выше уровня кровли) ППБ 01-03 п.65

- Не побелены дымовые трубы в чердачном помещении ППБ 01-03 п.74

- Допускается устройство кладовой в лестничной клетке ППБ 01-03 п.40

- Допускается загромождение эвакуационных путей различными материалами (строительный мусор) ППБ 01-03 п.53

- Допускается загромождение эвакуационных путей различными материалами (строительный мусор) ППБ 01-03 п.53

Ул. Литейная, д.13

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

- Допускается устройство кладовой в лестничной клетке ППБ 01-03 п.40

- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44

Ул. Литейная, д.15

- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

Ул. Михайловой, д.4

- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40

- Допускается загромождение эвакуационных путей различными материалами (строительный мусор) ППБ 01-03 п.53

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Ул. Михайловой, д.9

- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44

Ул. Суханова, д.2

- Монтаж электрических сетей выполнен с нарушением требований нормативных документов по электроэнергетике (соединения токоведущих жил электропроводов выполнены при помощи скруток) ППБ 01-03 п.57 (ПУЭ п.2.1.21)

- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

Ул. Фрезерной, д.5

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40

- Монтаж электрических сетей выполнен с нарушением требований нормативных документов по электроэнергетике (не зарыта соединительная коробка) ППБ 01-03 п.57 (ПУЭ п.2.1.26)

- Допускается устройство кладовой в лестничной клетке ППБ 01-03 п.40

Ул. Фрезерной, д.7

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

- Допускается устройство кладовой в лестничной клетке ППБ 01-03 п.40

Ул. Фрезерной, д.9

- Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ППБ 01-03 п.40

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

- Допускается устройство кладовой в лестничной клетке ППБ 01-03 п.40

- Допускается эксплуатация неисправных отопительных печей (дымовые трубы разрушены выше уровня кровли) ППБ 01-03 п.65

Ул. Фрезерной, д.11

- Эксплуатируются электросветильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника ППБ 01-03 п.60

- Дверь чердачного помещения не закрыта на замок ППБ 01-03 п.44

- Допускается хранение горючего мусора и посторонних предметов в чердачном помещении ППБ 01-03 п.40

- Не побелены на чердаке дымовые трубы ППБ 01-03 п.74
- Допускается эксплуатация неисправных отопительных печей (дымовые трубы в чердачном помещении имеют прогары, трещины, разрушены выше уровня кровли) ППБ 01-03 п.65

За что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь: *ст.29.9; 23.34. КоАП РФ*

И принимая во внимание *ст.4.17.3 КоАП РФ*

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Юридическое лицо ООО «Деревянный город» в соответствии с протоколом об административном правонарушении №194 от 29.04.2011 г., составленным государственным инспектором Соломбальского округа г. Архангельска по пожарному надзору Хорьковым А.Е.

За нарушение требований пожарной безопасности (Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, пп. 60,74,51,53,44,57,65,40,ПУЭ п.2.1.26, п.2.1.21)

Полное наименование юридического лица

Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде *штрафа*

в размере 10 000 (десять тысяч) рублей

2. Объявить: генеральному директору ООО «Деревянный город» Митькину Андрею Петровичу *или заместителю, инициал или наименование*

Ф.И.О.

что настоящее постановление может быть обжаловано в Арбитражном суде Архангельской области (г. Архангельск, ул. Логинава,17) в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии

3. Разъяснить: генеральному директору ООО «Деревянный город» Митькину Андрею Петровичу *Районный (городской) суд*

Ф.И.О.

Что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 суток со дня вступления настоящего постановления в законную силу. При отсутствии у должностного лица, вынесшего настоящее постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа по истечении 30 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, а также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ, и составлен протокол об административном правонарушении.

4. Разъяснить: генеральному директору ООО «Деревянный город» Митькину Андрею Петровичу *Районный (городской) суд*

Ф.И.О.

Что в соответствии с ч.2 ст.31.5 КоАП РФ, с учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена должностным лицом, вынесшим постановление, на срок до трех месяцев. Для чего в соответствии с ч.2 ст.24.4 КоАП РФ необходимо заявить ходатайство в письменном виде

Законный представитель ООО «Деревянный город» был извещен надлежащим образом о месте и времени рассмотрения административного дела (Уведомление №617--2-7-9 от 29.04.2011г., на рассмотрение *не явился*, протокол рассмотрен *в присутствии*, в отсутствие

Порядок исполнения постановления разъяснен, копию постановления получил « » 20 г.

А.П.Митькин

(дата, подпись нарушителя)

копия постановления направлена по средствам почтовой

отметка о направлении ему постановления

мал 2011 г.

Подпись лица, вынесшего постановление

И.К.Маркина

Настоящее постановление вступило в законную силу

20 г.

ОТМЕТКА об исполнении постановления

Постановление № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.
исполнено

дата и номер финансового документа

Срок предъявления постановления к исполнению 2 года.

Оплату штрафа производить на счет:

ИНН 2901129780

УФК по Архангельской области
(ГУ МЧС России по Архангельской области)

Расчетный счет 40101810500000010003

В ГРКЦ ГУ Банка России по
Архангельской области г.Архангельска

БИК 041117001, КПП 290101001

ОКАТО 11401000000

Код дохода: 177 116 27000 01 0000 140

Телефон доверия: 22-89-49

Копию квитанции направить в ОНД Соломбальского округа г.Архангельска по адресу:
г.Архангельск, ул.Красных Партизан, 41



к описи
А. Мильков

19 мая 2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об ответственности за административное правонарушение

Мировой судья судебного участка № 1 Соломбальского округа г. Архангельска Демин Андрей Юрьевич, рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Архангельске, наб. Г. Седова, 17, материалы об административном правонарушении поступившие из Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области отдел надзорной деятельности Соломбальского округа г. Архангельск в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Деревянный город»**, юридический адрес: г. Архангельск, ул. Красных Партизан, 12 корп. 1, офис. 10, банковский реквизиты: р/с 40702810304000094857 в Архангельском ОСБ № 8637, БИК 041117601, ИНН 2901179220, КПП 290101001,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении от 29 апреля 2011 года № 195 - 29 апреля 2011 года в 10 часов 00 минут установлено, что ООО «Деревянный город» не выполнило в установленный срок до 1 апреля 2011 года законное предписание ГПН № 43/1/1-384 от 30 апреля 2010 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно п.п. 1,3,5-6,8-10,12,16-21,23-24,28,30,32-33,36-36,38,41,48,50,52,55,58-62,64-81,83-84,88,93,99,103,107-108,110,113-114, 116, 118-123,127,129,131-135,137,139,142-145,147-152,156-158,160-161, 164,166, 168-169,171,176-179,181-182,185,189,192,196,198,200-201,203-205,207, 210-212, 214-215,217-219,221-223,225-230,232-236,238-242,244-245,247-250,253-254,256-258,260-261,263-265,267-270,277-280,282-288,290-291,296-297, 299-300,302,308-309,311-312,316,319,325-326,333,336-340,344-346,350,352,359, 360-363, 365,367-384.

Представитель ООО «Деревянный город» в судебное заседание не явился о дате, месте и времени извещен надлежащим образом по месту регистрации юридического лица.

Исследовав материалы дела в их совокупности, мировой судья полагает, что вина ООО «Деревянный город» найдена свое подтверждение в ходе рассмотрения дела.

Действительно ООО «Деревянный город» не выполнило в установленный срок предписание ГПН № 43/1/1-384 от 30 апреля 2010 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно п.п. 1,3,5-6,8-10,12,16-21,23-24,28,30,32-33,36-36,38,41,48,50,52,55,58-62,64-81,83-84,88,93,99,103,107-108,110,113-114, 116, 118-123,127,129,131-135,137,139,142-145,147-152,156-158,160-161, 164,166, 168-169,171,176-179,181-182,185,189,192,196,198,200-201,203-205,207, 210-212, 214-215,217-219,221-223,225-230,232-236,238-242,244-245,247-250,253-254,256-258,260-261,263-265,267-270,277-280,282-288,290-291,296-297, 299-300,302,308-309,311-312,316,319,325-326,333,336-340,344-346,350,352,359, 360-363, 365,367-384.

Входящий № 114
от 24.05.2011г.

135,137,139,142-145,147-152,156-158,160-161, 164,166, 168-169,171,176-179,181-182,185,189,192,196,198,200-201,203-205,207, 210-212, 214-215,217-219,221-223,225-230,232-236,238-242,244-245,247-250,253-254,256-258,260-261,263-265,267-270,277-280,282-288,290-291,296-297,299-300,302,308-309, 311-312, 316,319,325-326,333,336-340,344-346,350,352,359, 360-363, 365,367-384, т.е. совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

На л.д. 30-37 имеется предписание ГПН № 43/1/1-384 от 30 апреля 2010 года в адрес ООО «Деревянный город» об устранении в срок до 1 апреля 2011 года нарушений требований пожарной безопасности.

Копия предписания получена законным представителем ООО «Деревянный город» в день его вынесения и обжаловано им не было.

Невыполнение данного предписания подтверждается актом проверки исполнения предписания от 29 апреля 2011 года № 73.

Указанные документы отнесены ст. 26.2 КоАП РФ к доказательствам по делу об административном правонарушении, составлены надлежащими должностными лицами и соответствуют установленным требованиям закона.

Протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Деревянный город» составлен правильно, в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ. Событие правонарушения и сведения о ООО «Деревянный город», как юридическом лице, его совершившем, исследованы полно, процедура оформления протокола соблюдена.

Протокол составлен и подписан уполномоченным должностным лицом и в силу ст. 26.2 Кодекса является допустимым доказательством по делу об административном правонарушении.

В соответствии с ч.2 ст.15 Конституции РФ органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В силу ст. 16 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» организация государственного пожарного надзора относится к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности.

Пунктом 1 и пунктом 6 Постановления Правительства РФ от 21.12.2004 N 820 «О государственном пожарном надзоре» определено, что в целях обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации должностные лица органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, являющиеся государственными инспекторами по пожарному надзору, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, осуществляют деятельность по проверке соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также должностными лицами

Вход. № 761

М/и АРЗ

требований пожарной безопасности и в пределах своей компетенции организуют и осуществляют надзор за соблюдением требований пожарной безопасности федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами.

В силу ст.23 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 N 2-ФЗ О Правительстве Российской Федерации постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации обязательны к исполнению в Российской Федерации.

Не выполнив в установленный срок законное предписание Государственного пожарного надзора об устранении всех нарушений требований пожарной безопасности, ООО «Деревянный город» совершило административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

За совершенное правонарушение ООО «Деревянный город» подлежит административному наказанию, при назначении которого судья учитывает характер совершенного правонарушения, а также то, что неисполнение требований пожарной безопасности создает существенную угрозу охраняемым общественным отношениям, поскольку выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, а в случае возникновения открытого шпалери горения может произойти обрушение строительных конструкций здания, что может привести к гибели большого количества людей, так как здания являются жилыми домами.

Обстоятельство, смягчающих и отягчающих ответственность, мировой судья не усматривает.

С учетом изложенного, на основании ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Деревянный город» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, и подвергнуть его административному штрафу в размере 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей.

Штраф необходимо перечислить на счет:
Получатель - УФК по Архангельской области (ГУ МЧС по Архангельской области).

Наименование банка получателя - ГРКЦ, ГУ Банка России по Архангельской области.

БИК банка 041117001

Расчетный счет - № 40101810500000010003

ОКАТО 11401000000

ИНН получателя 2901129780

КПП получателя 290101001
Код дохода 177,116 27000 01 0000 140.

В случае неуплаты в тридцатидневный срок со дня вступления данного постановления в законную силу штраф будет взыскан в принудительном порядке, и правонарушитель может быть подвергнут к административной ответственности в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административного ареста на срок до 15 суток (ст. 20.25, 32.2 КоАП РФ).

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления в Соломбальский районный суд г.Архангельска через мирового судью либо непосредственно в Соломбальский районный суд г. Архангельска.

Срок предъявления к исполнению - 1 год со дня вступления постановления в законную силу.

Мировой судья

А.Ю. Демина

Копия верна: мировой судья

А.Ю. Демина