

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Северное управление Ростехнадзора)

юридический адрес: ул. Ударников, д.17 г. Вологда, 160000, телефон (8172) 72-35-22, факс 72-35-92, E-mail: ggin@vologda.ru
почтовый адрес: ул. Тесанова, 16, корп. 1, г. Архангельск, 163045 Телефон/факс: (8182) 21-20-80 E-mail: kontrol@arhnadzor.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120-А
о назначении административного наказания

« 13 » марта 2012 г.
дата составления

г. Архангельск
место составления

Заместитель начальника отдела энергетического надзора по Архангельской области Северного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Серхачев Сергей Алексеевич

(должность, фамилия, имя, отчество лица, выносящего постановление)

Рассмотрев дело об административном правонарушении, возбужденное на основании протокола об административном правонарушении № 120-А от « 27 » февраля 2012 г., в отношении: Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьский-2» (ООО «Октябрьский-2») юридический адрес: г. Архангельск, ул. Шубина, 30, фактический адрес: г. Архангельск, пр. Обводный канал, 119 оф. 301

(сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело)

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский-2» (ООО «Октябрьский-2»)

Местонахождение: г. Архангельск, пр. Обводный канал, 119 оф. 301

ИНН, КПП: 2901533800, 290101001

Номер ОГРН, дата выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица с указанием органа, выдавшего свидетельство: 1062901065039, дата выдачи 19.09.2006г., выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску.

Цель и виды деятельности: основной вид деятельности управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда.

Уставный капитал 10000 рублей

Доля государства (муниципального образования) _____ отсутствует

(в соответствии с учредительными документами)

Банк и реквизиты р./сч. 407028103040001038868 в Архангельском ОСБ №8637

Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица: Орловский Дмитрий Сергеевич

Место регистрации (место фактического проживания) законного представителя: _____

Должность: директор

(в соответствии с учредительными документами)

Документ, удостоверяющий служебное положение: Приказ о назначении №л от 1.04.2010г.

(название документа, номер, дата (приказ, протокол собрания и т.п.)
(указать название, серию, №, кем и когда выдан)

При участии: без участия (уведомлен надлежащим образом)

УСТАНОВИЛ:

27.02.2012 г. в 10 ч 00 мин при проведении плановой проверки Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьский-2» выявлены следующие нарушения:

1. Не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель – нарушение п. 1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП), утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. №6, зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003 г. рег. №4145;
2. Не предоставлены однолинейные схемы электроснабжения – нарушение п.п. 1.2.6, 1.5.18 ПТЭЭП;
18. Отсутствует перечень должностей и профессий, которым необходимо присвоение I группы по ЭБ – нарушение п. 1.4.4 ПТЭЭП;

28.03.2012

Вход. № 2025
14/н 125

3. ВРУ ж/д Суворова, 6 плавкие вставки предохранителей не откалиброваны, отсутствует клеймо с указанием номинального тока уставки – нарушение п. 2.5.4 ПТЭЭП;
4. ВРУ ж/д Суворова, 6 покрытие полов не обеспечивает образования цементной пыли- нарушение п. 2.5.4 ПТЭЭП;
5. ВРУ ж/д Суворова, 6 отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их наименование – нарушение п.2.2.20 ПТЭЭП;
6. ВРУ ж/д Суворова, 6 на дверях РУ отсутствует предупреждающий знак установленного образца- нарушение п.2.2.19 ПТЭЭП;
7. ВРУ ж/д Ломоносова 121 корп.3 на дверях отсутствует запирающее устройство- нарушение п.2.2.4 ПТЭЭП;
8. ВРУ ж/д Ломоносова 121 корп.3 плавкие вставки предохранителей не откалиброваны, отсутствует клеймо с указанием номинального тока уставки – нарушение п. 2.5.4 ПТЭЭП;
9. ВРУ ж/д Ломоносова 121 корп.3 отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их наименование – нарушение п.2.2.20 ПТЭЭП;
10. ВРУ ж/д Ломоносова 121 корп.3 плавкие вставки предохранителей не откалиброваны, отсутствует клеймо с указанием номинального тока уставки – нарушение п. 2.5.4 ПТЭЭП;
11. ВРУ ж/д Ломоносова 121 корп. 2 не исправен учет электроэнергии на коммунальную нагрузку- нарушение п. 2.11.15 ПТЭЭП;
12. ВРУ ж/д Ломоносова 121 корп. 2 отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их наименование – нарушение п.2.2.20 ПТЭЭП;
13. ВРУ ж/д Ломоносова 121 корп. 2 не очищено оборудование от ржавчины, пыли и грязи- нарушение п.2.2.17 ПТЭЭП;
14. ВРУ ж/д Ломоносова 121 корп. 2 на оборудование протекает вода из межэтажного перекрытия- нарушение п.2.2.40 ПТЭЭП;
15. ВРУ ж/д Ломоносова 123 покрытие полов не обеспечивает образования цементной пыли- нарушение п. 2.5.4 ПТЭЭП;
16. ВРУ ж/д Вологодская,10 покрытие полов не обеспечивает образования цементной пыли- нарушение п. 2.5.4 ПТЭЭП;
17. ВРУ ж/д Вологодская, 10 отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их наименование – нарушение п.2.2.20 ПТЭЭП;

(поводы к возбуждению дела об административном правонарушении, место, время совершения и событие административного правонарушения статья, пункт, наименование нормативного правового акта предусматривающего выполнение обязательных требований, фактические доказательства по делу об административном правонарушении (документы, вещественные доказательства, фото- и видео- материалы и т.п.)

Согласно п. 1.2.9 ПТЭЭП ООО «Октябрьский-2» – несет ответственность за нарушения в работе электроустановок, за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями.

В силу ст. 2.10 КоАП РФ административной ответственности подлежат юридические лица за совершение административных правонарушений.

Подобные нарушения стали возможными вследствие того, что ООО «Октябрьский-2» не обеспечило организацию эксплуатации электроустановок в соответствии с действующими правилами.

Изложенное свидетельствует о наличии в действиях ООО «Октябрьский-2» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов потребления.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 1.7, 23.30, 23.31, 23.56, 29.1-29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский-2»


(указывается лицо, в отношении которого рассмотрено дело)

к административной ответственности за совершенное административное правонарушение, предусмотренное частью - статьи 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей
(указать конкретный размер штрафа или другой вид наказания)

2. Вещи и документы, изъятые в процессе рассмотрения дела - *не изымались*

(указать решение в соответствии с п. 3 ст. 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

Зам. начальника ОЭН
(должность лица вынесшего постановление)



С.А. Серхачев
(фамилия и инициалы)

Постановление о назначении административного наказания может быть обжаловано в течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления.

Постановление о назначении административного наказания может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд.

Согласно части 1 статьи 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности **не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.**

РЕКВИЗИТЫ:

Штраф должен быть оплачен на счет: 40101810500000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, г. Архангельск, БИК 041117001.

Получатель платежа: УФК по Архангельской области (Северное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому надзору и атомному надзору)

ИНН - 3525017472, КПП - 352501001, л/с 04241115330, Код дохода 49811690040046000140 Код ОКАТО 11401000000

Вид платежа: штраф по исполнению постановления № 120-А от 13.03.2012 г.

Согласно части 5 статьи 32.2 КоАП при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение трех суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Копию постановления получил _____

(подпись, фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,

лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, дата или отметка об отказе от подписи)

Копия постановления направлена письмом с уведомлением

г. Архангельск, пр. Обводный канал, 119 офис 301, ООО «Октябрьский-2»

(кому, когда, № почтовой квитанции)

