

Директор  
Исполн. в БУФС  
самостоятельно  
или расроче

ООО «Архангельский Расчетный Центр»  
Директору:  
Волкову А.М.

Копию: ООО «Октябрьский-2»  
Директору  
Орловскому Д.С.

От: юрисконсульта  
ООО «Северный юридический центр»  
Самойловой Т.А.

Исх. Б/н от 11.02.2014

Постановлением главного государственного инспектора г. Архангельска по пожарному надзору ООО «Октябрьский-2» признано виновным. Прошу произвести оплату административного штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей согласно Постановления 318-326 от 02.07.2013г. Оплату произвести согласно срокам указанных в Определении от 30.01.2014. **Платежные поручения, свидетельствующее об оплате указанного постановления, прошу предоставить Самойловой Т.А.**

Приложение:

1. Постановление №318-326 от 02.07.2013г (копия)
2. Определение от 30.01.2014 (о предоставлении рассрочки, копия)

Юрисконсульт

Самойлова Т.А.

случ. зан. N 16  
от 17.02.14

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318-326**  
**о назначении административного наказания**

02 июля 2013 г.

город Архангельск

Я, главный государственный инспектор г. Архангельска по пожарному надзору Личков Виктор Константинович,

рассмотрев 02 июля 2013 года в 17 час. 00 мин. по адресу: г. Архангельск, ул. Красных Партизан, дом 41, каб.1 протокола об административных правонарушениях №№ 318-326 от 25.06.2013г. по частям 1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ и материалы административных дел на юридическое лицо:

1. Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский-2»
2. Юридический адрес г. Архангельск, пр. Обводный Канал, д. 119
3. Иные сведения о юридическом лице: ИНН 2901153800, ОГРН 1062901065039
4. Ф.И.О. законного представителя юридического лица, документ, подтверждающий его полномочия: Орловский Дмитрий Сергеевич - директор
5. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт гражданина РФ 1107 № 515808 выдан Отделением УФМС России по Архангельской области в Коношском районе 24.05.2007 года.
6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: со слов законного представителя не привлекалось

**УСТАНОВИЛ:**

В период «18» июня 2013г. с 16,00 час до 18,00 час.; «20» июня 2013г. с 11,00 час до 13,00 час.; «24» июня 2013г. с 11,00 час до 13,00 час.; «25» июня 2013г. с 09 час до 10,00 час. на основании распоряжения главного государственного инспектора Октябрьского округа г. Архангельска по пожарному надзору Личкова В.К. № 246 от 14.06.2013 г. проведена внеплановая проверка с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания № 113/1/1-46 от 16.06.2011г. в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьский-2» на объектах, расположенных по адресам: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 181; пр. Ломоносова, д. 219; ул. Вологодская, д. 10; ул. Суворова, д. 6.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

По результатам проверки «25» июня 2013г. в 10 час. 00 мин. выявлены факты, указывающие на то, что юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский-2», являясь лицом, уполномоченным владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом и обязанным в соответствии со ст.37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69–ФЗ обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности в помещениях,

- нарушило требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и частями 3 - 8 статьи 20.4 КоАП РФ, изложенные в «Правилах противопожарного режима в РФ», утвержденных СНиП 21-01-97\*,

**а именно:**

**пр. Ломоносова, д. 181**

	<b>пр. Ломоносова, д. 181</b>	
1.	Не разделены между собой ограждающими конструкциями помещения различных классов функциональной пожарной опасности: двери, отделяющие помещение электрощитовой от тамбура эвакуационного выхода на 1-м этаже выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30.	п. 7.4, п. 7.5, п. 5.14*, таблица 2* СНиП 21-01-97*.
2.	На дверях, отделяющих лестничные	п. 6.18 СНиП 21-01-97*

	марши от остальных помещений, отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	
	<b>пр. Ломоносова, д. 219</b>	
X	3. Не разделены между собой ограждающими конструкциями помещения различных классов функциональной пожарной опасности: в объеме жилых помещений оборудовано помещение электрощитовой; двери, отделяющие помещение электрощитовой от жилой части выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30.	п. 7.4, п. 5.14*, таблица 2* СНиП 21-01-97*.
	<b>ул. Вологодская, д. 10</b>	
7	4. В процессе эксплуатации здания лицами владеющими, пользующимися, распоряжающимися помещениями, производятся изменения конструктивных, объемно - планировочных и инженерно - технических решений, изменения функционального назначения помещений: вновь установлены перегородки, оборудованы дверные проемы, производится перевод жилых помещений в нежилые без учета нормативных требований по отношению к существующим жилым помещениям. Изменения в технический паспорт к поэтажному плану строения от 02.03.2001г. (с учетом корректировки) за инвентарным номером БТИ 10/259 не внесены. Эксплуатация помещений, путей эвакуации производится с нарушениями действующих нормативных документов, без учета мер по обеспечению безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара.	п. 4.3, п. 7.1 СНиП 21-01-97*;  <i>надо выдать то конкретно для чка и какие <sup>это средства</sup> меры принять соо</i>
X	5. Ограждающие конструкции помещений различных классов функциональной пожарной опасности, а именно двери, отделяющие помещение электрощитовой от помещений общественного назначения, выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30 – помещения подвального этажа.	п. 7.4, п. 5.14*, таблица 2* СНиП 21-01-97*.

**Указанные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

<b>ул. Суворова, д.6</b>		
✓ 6.	Система внутреннего противопожарного водопровода находится в нерабочем состоянии. Пожарные краны не укомплектованы рукавами и стволами. Пожарные насосы находятся в неисправном состоянии, общая схема внутреннего противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов отсутствуют.	п. 6.13, приложение 8 п. 3 СНиП 2.04.01-85*, п. 1.1*, раздел 4 НПБ 151-2000, п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 (п. 5.6 ГОСТ Р 51844-2001);
✓ 9.	Буквенные обозначения, надписи и пиктограммы на внешних сторонах стенок пожарных шкафов отсутствуют.	п. 4.15 НПБ 151-00.
<b>пр. Ломоносова, д. 181</b>		
✓ 8.	Система внутреннего противопожарного водопровода находится в нерабочем состоянии. Пожарные краны не укомплектованы рукавами и стволами. Пожарные насосы находятся в неисправном состоянии, общая схема внутреннего противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов отсутствуют.	п. 6.13, приложение 8 п. 3 СНиП 2.04.01-85*, п. 1.1*, раздел 4 НПБ 151-2000, п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 (п. 5.6 ГОСТ Р 51844-2001);
✓ 9.	Буквенные обозначения, надписи и пиктограммы на внешних сторонах стенок пожарных шкафов отсутствуют.	п. 4.15 НПБ 151-00.
<b>ул. Вологодская, д. 10</b>		
✓ 10.	Система внутреннего противопожарного водопровода находится в не рабочем состоянии: проверка работоспособности не проводится; пожарные краны разуккомплектованы.	п. 4.3, 6.29, 6.30*, п. 7.1, 7.8 СНиП 21-01-97*; п. 4.1.13, п. 4.1.14 СП 10.13130.2009;

**Указанные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

- нарушило требования пожарной безопасности, предъявляемые к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, системам дымоудаления, либо системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в помещениях, изложенные в «Правилах противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; Федеральном законе № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 3.13130.2009, СП 5.13130-2009, СП 6.13130-2009, СНиП 21-01-97\*,

**а именно:**

<b>ул. Суворова, д.6</b>		
✓ 11.	Помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	ч. 2 ст. 1; ч.2 ст. 54, ст. 4, ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ; п.1.1, п. 1.2, Приложение А, пункт А.3, п. А.4, таблица А1 п. 6.2, СП 5.13130.2009; п. 4.1 СП 6.13130.2009; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009;
✓ 12.	На объекте не обеспечена безопасная эвакуация людей на случай возникновения пожара: система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара отсутствует.	п.1 ч. 2 ст. 1; ч.2 ст. 54, ст. 4, ст. 84 ФЗ №123-ФЗ; п. 7.62 СНиП 23-05-95; п. 5 СП 3.13130.2009; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009;

		п. 4.1 СП 6.13130.2009; п. 7.62 СНиП 23-05-95.
13.	Аварийное и эвакуационное освещение на путях эвакуации отсутствует.	
14.	Эксплуатация помещений производится без учета мер по обеспечению безопасности людей, а именно: система аварийной противодымной вентиляции из коридоров, холлов этажей здания находится в нерабочем состоянии.	ч.2 ст. 1, ч. 4 ст. 4., ст. 5, ст. 81, ст. 85 ФЗ-№123; п. 7.2 пункты «а» СП 7.13130.2009 (п. 8.2 «А» СНиП 41-01-2003); п. 7.3.2 СНиП 31-01-2003
<b>пр. Ломоносова, д. 181</b>		
15.	Помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	ч. 2 ст. 1; ч.2 ст. 54, ст. 4, ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ; п.1.1, п. 1.2, Приложение А, пункт А.3, п. А.4, таблица А1 п. 6.2, СП 5.13130.2009; п. 4.1 СП 6.13130.2009; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009;
16.	На объекте не обеспечена безопасная эвакуация людей на случай возникновения пожара: система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара отсутствует.	п.1 ч. 2 ст. 1; ч.2 ст. 54, ст. 4, ст. 84 ФЗ №123-ФЗ; п. 7.62 СНиП 23-05-95; п. 5 СП 3.13130.2009; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; п. 4.1 СП 6.13130.2009;
17.	Аварийное и эвакуационное освещение на путях эвакуации отсутствует.	п. 7.62 СНиП 23-05-95.
18.	Эксплуатация помещений производится без учета мер по обеспечению безопасности людей, а именно: система аварийной противодымной вентиляции из коридоров, холлов этажей здания находится в нерабочем состоянии.	ч.2 ст. 1, ч. 4 ст. 4., ст. 5, ст. 81, ст. 85 ФЗ-№123; п. 7.2 пункты «а» СП 7.13130.2009 (п. 8.2 «А» СНиП 41-01-2003); п. 7.3.2 СНиП 31-01-2003
<b>ул. Вологодская, д. 10</b>		
19.	Эксплуатация помещений, путей эвакуации производится с нарушениями действующих нормативных документов, без учета мер по обеспечению безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара: на лестничном марше 1-го подъезда между 3-м и 4-м этажами установлена решетка, дверь которой закрыта на замок.	п. 4.3, п. 7.1 СНиП 21-01-97*; п. 33 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»

**Указанные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Изложенные в описательной части постановления обстоятельства подтверждаются следующими доказательствами:

1. Копия распоряжения органа государственного пожарного надзора о проведении внеплановой выездной проверки от 14 июня 2013г. № 246.
2. Копия Акта проверки № 246 от 25.06.2013г.
3. Копия предписания № 246/ 1 /1 от 25.06.2013г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.
4. Копии свидетельств о государственной регистрации права.
5. Копия Устава.
6. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя.

Протокола об административных правонарушениях 318-326 от 25.06.2013г. по частям 1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ составлены в соответствии с требованиями статьи 28.2 КоАП РФ.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием законного представителя юридического лица директора ООО «Октябрьский-2» Орловским Дмитрием Сергеевичем.

При рассмотрении настоящего административного дела директор ООО «Октябрьский-2» Орловский Дмитрий Сергеевич с нарушениями указанными в протоколах об административных правонарушениях №№ 318-326 от 25.06.2013г. по частям 1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ, частично согласился. Пояснил, что предпринимаются исчерпывающие меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности, представил подтверждающие документы. Указал, что на общем собрании собственники жилых помещений не поддержали предложение по выполнению требований пожарной безопасности, изложенное в протоколах об административных правонарушениях №№ 318-326 от 25.06.2013г. по частям 1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ. Считает, что вина по выявленным нарушениям с его стороны, как руководителя, равно, как и со стороны Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьский-2» - отсутствует.

Должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

В соответствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 этого Кодекса и частями 3-8 статьи 20.4, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Часть 4 статьи 20.4 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 КоАП РФ, является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности.

Отношения в области пожарной безопасности регулируются Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ) и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том числе правилами и нормами пожарной безопасности.

Статьей 1 указанного Закона предусмотрено, что требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Нормативные документы по пожарной безопасности представляют собой технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности.

Под нарушением требований пожарной безопасности согласно вышеназванной статье понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 20 Закона № 69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В силу части 1 статьи 38 данного Закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Юридическое лицо в силу части 2 данной статьи признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых, настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность, но данным лицом, не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно разъяснению, данному в пункте 16.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 02.06.2004г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» понятие вины в отношении юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины не выделяет. Следовательно, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Обстоятельства, указанные в частях 1 и 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам не подлежат.

Доказательств невозможности соблюдения Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский-2» требований пожарной безопасности в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые оно не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась, в материалах дела не имеется.

Доказательств наличия обстоятельств, объективно препятствующих надлежащему выполнению в полной мере обязанности в области обеспечения мер пожарной безопасности в целях безопасности жизни и здоровья людей, Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский-2», не представлено.

При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) КоАП РФ, и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.

Пунктом 2 части 3 статьи 4.4 КоАП РФ установлено, что административное наказание в данном случае назначается в пределах санкции, при применении которой может быть назначен наибольший административный штраф в денежном выражении, если указанными санкциями предусматривается назначение административного наказания в виде административного штрафа.

Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский-2», совершило одно действие, содержащее составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена тремя частями статьи КоАП РФ, и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же должностному лицу. Поэтому административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие, более строгого административного наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.4, 29.9, 29.10, 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

принимая во внимание ч.3 ст.4.1; ч.2 ст.4.2 КоАП РФ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (наличие смягчающих вину обстоятельств – принятие мер к устранению нарушений требований пожарной безопасности),

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

### ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский-2»,

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частями 1, 3, 4 статьи 20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде:

штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей

Объявить: Обществу с ограниченной ответственностью «Октябрьский-2»,

что настоящее постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Архангельской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Разъяснить: Обществу с ограниченной ответственностью «Октябрьский-2»,

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении, законного представителя юридического лица)

что, в соответствии со статьей 32.2. КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, **не позднее шестидесяти дней** со дня вступления настоящего постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

В соответствии с ч.2 ст. 31.5 КоАП РФ, с учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена должностным лицом, вынесшим постановление, на срок до трех месяцев. Для чего в соответствии с ч.2 ст.24.4 КоАП РФ необходимо заявить ходатайство в письменном виде.

Порядок исполнения постановления разъяснен, копию постановления получил(а):

«02» сентября 2013 г.

\_\_\_\_\_ (дата, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

Направлено почтой заказным письмом с уведомлением о вручении, исх. № \_\_\_\_\_ от "20" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Подпись лица, вынесшего постановление \_\_\_\_\_

(подпись лица, вынесшего постановление)

В.К. Личков



Настоящее постановление вступило в законную силу «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», срок предъявления постановления к исполнительному производству – в течение двух лет со дня вступления постановления в законную силу.

### О Т М Е Т К А

об исполнении постановления

Постановление № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

исполнено \_\_\_\_\_

(указываются дата и номер финансового документа)

### Штраф уплатить:

- УФК по Архангельской области (Главное управление МЧС России по Архангельской области)  
р/с 40101810500000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, БИК 041117001,  
ИНН 2901129780, КПП 290101001, ОКАТО 11401000000, код дохода 177 116 27000 01 6000 140.

**Квитанцию об уплате штрафа направить по адресу: г. Архангельск, ул. Красных Партизан, дом 41, ОНД г. Архангельска, каб. №5 с указанием номера постановления, либо по факсу телефон: 23-00-24.**

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

«30» января 2014 г.

г. Архангельск

Главный государственный инспектор г. Архангельска по пожарному надзору  
Личков Виктор Константинович,  
без участия законного представителя Общества с ограниченной  
ответственностью «Октябрьский-2», рассмотрев ходатайство директора ООО  
«Октябрьский-2» Орловского Д.С. о предоставлении рассрочки уплаты штрафа,  
установил:

ООО «Октябрьский-2» обратилось к главному государственному инспектору с  
указанным заявлением, сославшись на то, что юридическое лицо не имеет  
возможности уплатить в течении срока, предусмотренного ч. 1 ст. 32.2 КоАП  
РФ, штраф в размере 150000 руб., назначенный постановлением главного  
государственного инспектора г. Архангельска по пожарному надзору Личкова  
В.К. от 02 июля 2013 года за совершение правонарушения, предусмотренного ч.  
1, ч. 3, ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ. Просит предоставить рассрочку исполнения  
постановления сроком на три месяца.

Исследовав письменные материалы дела, главный государственный  
инспектор г. Архангельска по пожарному надзору Личков Виктор  
Константинович приходит к следующему. В силу ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ  
административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к  
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня  
вступления постановления о наложении административного штрафа в законную  
силу либо со дня иссечения срока отсрочки или срока рассрочки,  
предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч. 2 ст.31.5 КоАП РФ с учетом материального положения  
лица, привлеченного к административной ответственности, уплата  
административного штрафа может быть рассрочена судьей, органом,  
должностным лицом, вынесшим постановление, на срок до трех месяцев.

В ходе заседания установлено, что 02 июля 2013 года главным  
государственным инспектором г. Архангельска по пожарному надзору  
Личковым В.К. вынесено постановление, в соответствии с которым ООО  
«Октябрьский-2», как юридическое лицо признано виновным в совершении  
административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 ч. 1, ч. 3, ч. 4  
КоАП РФ, и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в  
размере 150000 рублей.

Постановление было обжаловано, решением Четырнадцатого  
арбитражного апелляционного суда от 15 января 2014 года (дело № А05-  
8440/2013) признано законным и обоснованным.

Принимая во внимание данные обстоятельства, учитывая финансовые  
возможности ООО «Октябрьский-2», величину административного штрафа,  
подлежащего в бюджет, главный государственный инспектор г. Архангельска  
по пожарному надзору приходит к выводу о наличии оснований для  
предоставления рассрочки исполнения постановления о назначении

административного наказания на три месяц, определив ежемесячную выплату тремя платежами, а именно по 50000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 31.5, 31.8 КоАП РФ,

определил:

заявление директора ООО «Октябрьский-2» Орловского Д.С. о предоставлении рассрочки уплаты штрафа на постановление № 318-326 от 02 июля 2013 года о назначении административного наказания вынесенное главным государственным инспектором г. Архангельска по пожарному надзору Личковым В.К. **удовлетворить.**

Предоставить ООО «Октябрьский-2» рассрочку исполнения постановления № 318-326 от 02 июля 2013 года о назначении административного наказания вынесенное главным государственным инспектором г. Архангельска по пожарному надзору Личковым В.К. сроком на три месяца, с ежемесячным платежом штрафа в доход бюджета в размере 50000 рублей – в срок до 16 апреля 2014 года, в размере 50000 рублей – в срок до 16 мая 2014 года, в размере 50000 рублей – 16 июня 2014 года.

О принятом решении уведомить ООО «Архангельская Управляющая Компания», расположенного по адресу: 163000, г. Архангельск пр. Обводный канал, д. 119, и разъяснить, что оно имеет право обжаловать настоящее определение в Арбитражный суд Архангельской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Подпись лица, вынесшего определение

(Личков В.К.)

С определением ознакомлен:

Телефон доверия: 29-99-99



( )